

Số/No: 20 / 3820 / TN2 – 01

Trang/Page: 1 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** Chồng sét van 44kV – 10kA (cách điện Polymer)
- Khách hàng:** Công ty TNHH Naraco
- Số lượng mẫu:** 01
- Kí hiệu:** Protektel PROXAR – IN 44 AC
- Tình trạng mẫu:** Mới
- Ngày nhận mẫu:** 13 / 08 / 2020
- Ngày thử nghiệm:** 17 ÷ 19 / 08 / 2020

TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 20 / 08 / 2020
GIÁM ĐỐC



Kim Đức Thu

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.*
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.*

Số/No: 20 / 3820 / TN2 - 01

Trang/Page: 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Điện áp làm việc lâu dài (U_c)	kV	IEC 60099-4	--	35,2
2	Điện áp định mức (U_r)	kV	Yêu cầu của	--	44
3	Dòng điện rò ra giá đỡ ở điện áp xoay chiều ($U = U_r$)	mA	khách hàng	≤ 1	0,059
4	Dòng điện rò giữa 2 cực ở điện áp xoay chiều ($U = U_c$)	mA	- nt -	--	0,358
5	Điện áp làm việc của van (giá trị điện áp mà dòng bắt đầu tăng nhanh)	kV	- nt -	--	125
6	Độ bền điện áp tần số công nghiệp (Giữa cực trên và giá đỡ)		- nt -		
	- Trạng thái khô (85kV/1min) - Trạng thái ướt (85kV/10s)			Không bị phóng điện	Đạt Đạt
7	Thử nghiệm xung sét tiêu chuẩn 1,2/50 μ s (200kV) (Giữa cực trên và giá đỡ)		- nt -		
	15 xung dương 15 xung âm			Không có hiện tượng biến dạng xung	Đạt Đạt
8	Điện áp thử nghiệm hệ số quá áp tạm thời 38,5kV/2h		- nt -	Không bị phóng điện	Đạt
9	Chiều dài đường rò	mm	- nt -	--	1205

